

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2 @ mail.ru

Предписание № 89/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 31 «Колокольчик»»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 09 июля 2019 года № 89 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 15.07.2019 г. по 14 ч. 00 мин. 30.07.2019 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Колокольчик»»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, улица Мира, 8 А, ул. Лесная, 10, ул. Кировская, 5 А совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 31 «Колокольчик»» Кузьминой Ниной Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ул. Мира, 8 А			
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного	05.05.2021	

		режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390		
2	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	05.05.2021	
3	Помещение коридора (помещение № 3 по тех. паспорту) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	05.05.2021	
4	Помещение склада овощей в подвале не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	05.05.2021	
Ул. Кировская, 5 А				
5.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	05.05.2021	
6.	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	05.05.2021	
7.	Помещение кухни (помещение № 48 по тех. паспорту) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	05.05.2021	

